

Livello di rischio												
Esempi di attività	Rischio basso (LH)	Rischio medio (OH)				Rischio alto (HH)						
		Gruppo 1 (OH1)	Gruppo 2 (OH2)	Gruppo 3 (OH3)	Gruppo 4 (OH4)	Rischio alto di processo (HHP)				Rischio alto di stoccaggio (HHS)		
						Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4	Categoria I	Categoria II	Categoria III
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scuole ed altre strutture scolastiche (alcune aree)</li> <li>Uffici (alcune aree)</li> <li>Prigioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cementifici</li> <li>Laminatoi</li> <li>Mattatoi</li> <li>Caseifici</li> <li>Ospedali</li> <li>Alberghi</li> <li>Biblioteche</li> <li>Ristoranti</li> <li>Scuole</li> <li>Uffici</li> <li>Centri elaborazione dati (escluso i magazzini)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratori fotografici e cinematografici</li> <li>Officine</li> <li>Panetterie</li> <li>Fabbriche di dolci</li> <li>Fabbriche di birra</li> <li>Parcheggi</li> <li>Musei</li> <li>Fabbriche di prodotti di cuoio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vetriere</li> <li>Tintorie</li> <li>Saponifici</li> <li>Zuccherifici</li> <li>Grandi magazzini</li> <li>Negozi, Stazioni ferroviarie</li> <li>Fabbriche di tela</li> <li>Fabbriche del cartone</li> <li>Fabbriche di materiali di gomma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabbriche di candele</li> <li>Fabbriche di tabacco</li> <li>Fabbriche di legno compensato</li> <li>Cinema</li> <li>Teatri</li> <li>Sale concerto</li> <li>Distillerie di alcool</li> </ul>	Fabbriche di coloranti	Fabbriche di vernici	Fabbriche di gomme	Fabbriche di carta	Fabbriche di birra	Depositi di candele	Depositi di carta

Tabella 1 – Classificazione del rischio incendio in base alla norma EN 12845